

Технические условия на водоснабжение и водоотведение

УМП «Жилищное хозяйство»

Калужская область. Жуковский район. д.Корсаково, ул. Садовая, д.30

Разрешается для: водоснабжения (водоотведения) объекта.

По адресу: д.Корсаково,

Место присоединения: существующий водопровод.

Условия и порядок водоснабжения и водоотведения:

1. Выполнить рабочий проект.
2. Проектом определить точку врезки.
3. Проект согласовать с УМП «Жилищное хозяйство», Администрацией СП деревня Корсаково, ПАО «Ростелеком» и АОР «НП «Жуковмежоайгаз»
4. После выполнения монтажных работ, сдачи исполнительной документации, заключить договор с УМП «Жилищное хозяйство» на водоснабжение.
5. Технический надзор за выполнением работ, врезку в магистральный водопровод, промывку, опрессовку осуществляет УМП «Жилищное хозяйство».
6. УМП «Жилищное хозяйство» не гарантирует давление воды согласно правил и часы максимального забора.
7. Производить полив из магистрального водопровода запрещается.
8. Запрещается устанавливать дополнительное оборудование на водопроводные линии (насосы).
9. Обеспечить свободный доступ к узлу учета представителя УМП «Жилищное хозяйство» в любое время.
10. Технические условия действительны в течении 2-х лет.
11. Основанием на выдачу технических условий является заявление.
12. Границей раздела служит по ходу водопроводной сети запорная (или кран) на ответвлении «Абоненту», отключающая здание в дом, причем запорная задвижка (кран) является принадлежностью Абонента.

Условия присоединения:

1. На месте врезки смонтировать сборный ж/б ф не менее 1м.
2. Трубу на водоснабжение принять марки – диаметр не более 0,75 мм. Полиэтилен.
3. На вводе в здание установить счетчик холодной воды ф 15 мм.
4. Врезка водопровода будет произведена после опломбирования счетчика, заключения договора с УМП «Жилищное хозяйство» на водоснабжение.

Директор УМП «Жилищное хозяйство» _____ Р.И.Шишканова